

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n° 2014-03-19-1-rev1

(ISO CEI EN 17050)

CISA S.p.A.

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che le serrature serie

'Multitop Pro' artt.
1.49225.XX.X, 1.49250.XX.X, 1.49228.XX.X
1.19225.XX.X

Soggette a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla
norma

EN 12209: 2003 (Locks and latches-
Mechanically operated locks and locking plates)

REQUIREMENT	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grado Rilevato	3	X	9	0	0	G	6/7*	H	A	2	0

*con piastre antitrapano 1.06436.10.0

- 5.2 Categoria d'Uso
- 5.3 Durata
- 5.4 Massa porta
- 5.5 Resistenza al fuoco
- 5.6 Sicurezza (Safety)
- 5.7 Resistenza alla corrosione e alla temperatura
- 5.8 Sicurezza dei punti di chiusura
- 5.9 Campo di applicazione della porta
- 5.10 tipo di funzionamento della chiave
- 5.11 tipo di funzionamento della maniglia
- 5.12 Identificazione tipo di chiave

(ref. report CISA n° 0034 rev1, n° 0776, n° 1897)

Faenza, 28th July 2015

Manager Locks and Key Systems
Fausto Fustini



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150
P.O. Box 72 cisa.com cisahotels.com allegion.com
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:
(subject to the coordinating authority of)
Allegion Irish Holding Company Limited