



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)  
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy  
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150  
P.O. Box 72 cisa.com allegion.com  
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664  
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151  
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:  
(subject to the coordinating authority of)  
Allegion plc

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Segùn el Reglamento de produco de construcción n.º305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

n. 48077690

### 1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Serias "MITO Panic".

### 2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Cerradura salida de emergencia 1.43117.65.x.00.xx.xx,

Controcerradura salida de emergencia 1.43190.YY.x.00.xx.xx, 1.43190.77.x.00.xx.xx,  
1.43190.95/96.x.00.xx.xx, 1.43191.65/66.x.00.xx.xx, 1.43191.YY.x.00.xx.xx,  
1.43191.95/96.x.00.xx.xx

Accessories 1.07091.50.0.00.00.xx, 1.07073.20.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx,  
1.07088.03.0.xx.xx.,1.07089.50.0.xx.xx., 1.07090.50.0.00.00.xx

### 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

### 4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

### 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

### 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Pag. 1/3

Sistema 1

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :**

Norma armonizada : EN12209:2003 / AC 2005

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:  
 Sistema 1

y expedido el certificado de conformidad: n.0425-CPR-005550

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

NA

**9. Rendimiento declarado:**

| <b>Caratteristica essenziale/Essential Characteristic</b>                          | <b>Prestazione/Performance</b> | <b>Specifica tecnica armonizzata/Harmonised technical specification</b> |
|--|--------------------------------|---|
| <b>Chiusura automatic/Self closing ability</b>                                     |                                |   |
| Forza di chiusura/Closing force  | <15N.                          | <b>EN12209:2003 par. 5.4.2</b>  |
| Forza di ritorno dello scrocco/Return force of latch bolt                          | min. 2,5N                      | <b>EN12209:2003 par. 5.1.2</b>  |
| <b>Durata dell'azione di chiusura automatica/Durability of self closing action</b> |                                |   |
| Durata del meccanismo dello scrocco/ Durability of latch action                    | Grade S                        | <b>EN12209:2003 par. 5.3.1</b>  |

| <b>Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco/Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire</b> |   |   |
|--|---|---|
| Resistenza al carico laterale sullo scrocco/ <i>Resistance to side load on latch bolt</i>  | grade 3<br>Min 3 KN   | <b>EN12209:2003 par. 5.2.1</b>          |
| Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo/ <i>Suitability for use on fire/smoke doors</i>   | Grade 1- Adatto all'uso su porte tagliafuoco/ <i>Suitable for use on fire doors</i> | <b>EN12209:2003 par. 5. 5 / Annex A</b> |
| <b>Controllo delle sostanze pericolose /Control of dangerous substances</b>  |   |   |
| Presenza di sostanze dannose/ <i>Presence of dangerous substances</i>  | Pass  | <b>EN12209:2003 par. 5.1.1</b>          |


**10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

*Maurizio Marguccio* – Legal Representative

Faenza (RA) 23/05/2024  
(lugar y fecha de emisión)



(firma)

