

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n° 2014-03-19-2 rev1 (ISO CEI EN 17050)

### CISA S.p.A.

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita' che le serrature serie  
'Multitop Pro' artt.

**1.49426.XX.X, 1.49436.XX.X, 1.49626.XX.X, 1.49636.XX.X,  
1.49638.XX.X, 1.49628.XX.X, 1.49526.XX.X, 1.49726.XX.X,  
1.49728.XX.X**

**1.19426.XX.X, 1.19436.XX.X, 1.19626.XX.X, 1.19636.XX.X,  
1.19638.XX.X, 1.19526.XX.X, 1.19726.XX.X, 1.19728.XX.X**

**1.49225.XX.X+1.06443.41/46.X**

**1.19225.XX.X+1.06443.41/46.X**

Soggette a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla  
norma:

**prEN 15685: 2014**

REQUISITO	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
<b>CIFRA</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GRADO RILEVATO</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>9</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>G</b>	<b>6/7*</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

\*con piaster antitrapano 1.06436.10.0 (serratura principale) e 1.06436.11.0 (serrature secondarie)

5.2 Categoria d'Uso

5.3 Durata

5.4 Massa porta

5.5 Resistenza al fuoco

5.6 Sicurezza (Safety)

5.7 Resistenza alla corrosione e alla temperatura

5.8 Sicurezza dei punti di chiusura

5.9 Tipo di funzionamento della chiave

5.10 Sicurezza dei punti di antiseparazione

5.11 Clenching

(ref. report CISA n° 0034 rev1, n° 0776, n° 1897)

Faenza, 28<sup>th</sup> July 2015

**Manager Locks and Key Systems**

*Fausto Fustini*