



0012



ICIM

Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N. **162AD/3**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE
UNA BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serie "FAST TOUCH" 1.59851.09.0.xx.xx.xx, 1.59851.10.0.xx.xx.xx, 1.59851.11.0.xx.xx.xx

Chiusure supplementari (locking points) 1.07063.51.0.xx.xx.xx, 1.07063.61.0.xx.xx.xx,
1.07063.66.1/2.xx.xx.xx, 1.07063.71.0.xx.xx, 1.07063.26.1/2.0.xx.xx.xx

Bocchette (strikers) 1.07083.xx.0.xx, 1.07072.xx.0.xx

Comandi esterni (handles) 1.07078.2x.0.xx, 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0, 1.07078.3x.0.xx.xx,
1.07078.6x.0.xx.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 – ICIM 0040CS

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 7 | A | 1 | 4 | 2 | 2 | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 0040CS

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---|---|-----|------|----|---|---|
| 3 | 500.000 | 400 | A | 1 | 240 | 3000 | 66 | B | A |
|---|---------|-----|---|---|-----|------|----|---|---|

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

02/11/2016

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

02/11/2025

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

01/11/2028

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

Certificazione di Prodotto

Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.


162AD/3

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| Class. | 3 | 7 | 7 | A | 1 | 4 | 2 | 2 | B | A |
| Descrizione | Categoria d' uso | Durabilità meccanica. | Massa della porta | idoneità all' impiego su porte tagliafuoco / antifumo | Sicurezza per le persone | Resistenza alla corrosione | Sicurezza per i beni | Sporgenza della barra orizzontale | Tipo di azionamento della barra orizzontale | Campo di applicazione della porta |
| Risultato richiesto | Impiego molto frequente | 200.000 cicli | Oltre 200 kg | Idoneo per porte taglia fumo ESCLUSO in caso di settaggio in configurazione fermo a giorno | Grado massimo | 240 h | La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone. | Fino a 100 mm | Barra a contatto | Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva |

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--|---------------|------------|--|--------------------------------|------------------|---|
| Class. | 3 | 500.000 | 400 | A | 1 | 240 | 3000 | 66 | B | A |
| Risultato richiesto | Impiego molto frequente | 500.000 cicli | Oltre 400 kg | Idoneo per porte taglia fumo ESCLUSO in caso di settaggio in configurazione fermo a giorno | Grado massimo | 240 h | Forza di spinta in direzione di apertura pari a 3000 N | Sporgenza ridotta pari a 66 mm | Barra a contatto | Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva |



Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

02/11/2016

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

02/11/2025

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

01/11/2028