

LTE 2-Wire Forward-Phase
UL® Listed Driver | Installation

LTEA4U1UKL-AV120 (12 V)
LTEA4U1UKL-CV240 (24 V)
LTEA4U1UKL-XXXXX
120 V~ 50/60 Hz UL® Listed Driver

041549
Rev. A
04/2016


Important Notes: Please read before installing.

- For installation by a qualified electrician in accordance with all local and national electrical codes.
- Use copper conductors only.
- For indoor use only.
- Check to see that the driver type and rating are suitable for the application.
- **DO NOT** install if product has any visible damage.
- If moisture or condensation is evident, allow the product to dry completely before installation.
- Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C) ambient.
- 0% to 90% humidity, non-condensing.

English

Required Components *For each system ensure you have:*

One Compatible Lutron® Control^{1,2}



¹ See list of compatible controls on reverse side.


² Please refer to Installation Sheet with your control for wiring instructions.

At least one UL® Listed Hi-lume® 1% 2-Wire LED Driver³



³ Driver output range is factory-set. Different output ratings are available for different loads.

At least one compatible LED Load (light engine)^{4,5}



⁴ Maximum and minimum loads are dependent on driver output ratings. For voltage drivers, 5 W is the minimum load requirement and 40 W is the maximum load requirement.

⁵ Load ratings must match driver output ratings.


Install the UL® Listed Driver




WARNING Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker before installing the unit.

When installing the UL® Listed Driver, wire as shown.

1. Remove driver and mounting plate from the rest of the junction box. **Do not remove driver from mounting plate.**
2. Using leads and ground (bundled in junction box) make power, load, and ground connection with provided wire nuts (see wiring diagrams).
3. Re-install LED driver and mounting plate to the junction box.
4. Ensure compatible dimmer and load are installed and restore power to circuit. See reverse side for **Compatible Controls**.




Controls Requiring a Neutral Wire



OR

Controls Not Requiring a Neutral Wire



⁶ Driver and junction box must be grounded in accordance with local and national electrical codes. Ground provided by grounding of junction box and by using the green ground wire connection.



041549
Rev. A
04/2016

Compatible Controls

- Neutral Wire Dimmers
- Dimming Modules and Panels
- Non-Neutral Wire Dimmers

Please consult individual component installation guide for more details.

Driver Leads

Maximum driver-to-LED light engine wire length for **Constant Current Drivers:**

Wire Gauge	Maximum Lead Length		
	200 mA to 700 mA	710 mA to 1.50 A	1.51 A to 2.10 A
18 AWG (0.75 mm ²)	30 ft (9 m)	15 ft (4.5 m)	10 ft (3 m)
16 AWG (1.5 mm ²)	35 ft (10.5 m)	25 ft (7.5 m)	15 ft (4.5 m)
14 AWG (2.5 mm ²)	50 ft (15 m)	40 ft (12 m)	25 ft (7.5 m)
12 AWG (4.0 mm ²)	100 ft (30 m)	60 ft (18 m)	40 ft (12 m)

Maximum driver-to-LED light engine wire length for **Constant Voltage Drivers:**

Wire Gauge	Maximum Lead Length		
	10 V ⁻⁻⁻ to 20 V ⁻⁻⁻	20.5 V ⁻⁻⁻ to 40 V ⁻⁻⁻	40.5 V ⁻⁻⁻ to 60 V ⁻⁻⁻
18 AWG (0.75 mm ²)	10 ft (3 m)	15 ft (4.5 m)	30 ft (9 m)
16 AWG (1.5 mm ²)	15 ft (4.5 m)	25 ft (7.5 m)	50 ft (15 m)
14 AWG (2.5 mm ²)	25 ft (7.5 m)	40 ft (12 m)	75 ft (22.5 m)
12 AWG (4.0 mm ²)	40 ft (12 m)	60 ft (18 m)	100 ft (30 m)

Warranty:


For warranty information, please visit:
www.lutron.com/driverwarranty

☀️Lutron, Lutron, Ariadni, C•L, Caséta, Diva, Hi-lume, HomeWorks, GRAFIK Eye, Maestro Wireless, Nova T[⌘], Quantum, and RadioRA are registered trademarks and GRAFIK Systems, GRAFIK T, myRoom, and RadioRA 2 are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc.

©2013–2016 Lutron Electronics Co., Inc.

Compatible Control Lists

For a complete list of compatible controls, see Lutron® spec submittal 369543 at www.lutron.com



Lutron® In-Wall Dimmers

Product	Part Number	Low-End Setting/ Load-Type Setting	Drivers per Control		
			A: Not Ganged	B: End-of-Gang	C: Middle-of-Gang
Lutron® Neutral-Wire Dimmers					
Maestro Wireless® dimmer	MRF2-6ND-120	Trim low-end per dimmer APM App Note 048370 ¹	1–8	1–8	1–8
GRAFIK T™ C•L® dimmer	GT-250M GTJ-250M	Set low-end trim per dimmer installation instructions	1–10	1–10	1–10
Caséta® Wireless Pro 1000 W dimmer	PD-10NXD	Trim low-end per instructions at www.casetawireless.com/lowend	1–13	1–13	1–13
RadioRA® 2 adaptive dimmer	RRD-6NA	“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” ²	1–8	1–8	1–8
HomeWorks® QS 1000 W dimmer	HQRD-10ND	“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” ²	1–13	1–13	1–13

Lutron® Non Neutral-Wire Dimmers

Ariadni® C•L® 250 W dimmer	AYCL-253P	Set low-end trim per dimmer installation instructions	1–8	1–8	1–8
Diva® C•L® 250 W dimmer	DVCL-253P DVSCCL-253P	Set low-end trim per dimmer installation instructions	1–8	1–8	1–8
Nova T [⌘] ® C•L® 250 W dimmer	NTCL-250	Set low-end trim per dimmer installation instructions	1–10	1–10	1–10

Lutron® Dimming Modules/Panels

Product	Part Number	Drivers per Control	Low-End Setting/ Load-Type Setting
myRoom™ DIN power module	MQSE-4A1-D	1–6 (per output); 1 A maximum driver input current	“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” ²
GRAFIK Eye® QS control unit	QSGR, QSGRJ	2–10 (per output); 26 total per unit	Set load-type to “Fluorescent Module”
RPM-4U module (LCP, HomeWorks®, Quantum®)	HW-RPM-4U-120	2–26 (per output); 26 total per module	“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” ²
	LP-RPM-4U-120		Set load-type to “2-1”
RPM-4A module (LCP, HomeWorks®, Quantum®)	HW-RPM-4A-120	1–13 (per output); 26 total per module	“Hi-lume® 1% 2-Wire LTE LED” ²
	LP-RPM-4A-120		Set load-type to “2-1”
GP dimming panels	Various	1–26	Set load-type to “2-1”

Note: For information about Legacy Product use in existing control application, contact LEDs@lutron.com

¹ To properly trim low-end, start at lowest setting and raise step by step until light level appears to increase. Step down one setting. Your low-end is now properly trimmed for use with your driver.

² Also listed as “LED Lutron A-Series 2-Wire” or “Hi-lume® A-Series LTE LED Driver 2-Wire” in previous software releases.

LTE Troubleshooting

LED does not illuminate	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the driver is wired correctly according to wiring diagram. • Verify that the LED load is wired correctly; red to positive, black/white to negative. • Verify that the LED load is compatible with the specified voltage output of the driver. • If using a constant voltage driver, verify that the LED load is for “constant voltage” applications. • If using a constant current driver, verify that the LED load is for “constant current” applications. • Verify that a GFCI or GFCI breaker has not tripped; drivers should not be powered by a GFCI circuit. • Lutron® drivers are not for use with MR16 LED lamps.
LED exhibits a flash or stepped dimming on first use	<ul style="list-style-type: none"> • Drivers will “learn” the LED load on first startup. This is a one-time event for a particular driver/LED combination. Running the load at full output for 5 seconds should complete “learning.”
LED is flashing, flickering, dropping out, or has poor dimming performance	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that a compatible dimmer is being used to control the driver. • Verify that the dimmer low-end trim has been properly adjusted. • If using a constant voltage driver, verify that the LED load is for “constant voltage” applications. • Verify that length of wires between driver and LED does not exceed Lutron® specification. • Certain types of LED loads may be incompatible.³ • Lutron® drivers are not for use with MR16 LED lamps.
LED is flashing slowly (6 to 8 second interval)	<ul style="list-style-type: none"> • If using a constant voltage driver, verify that your LED load does notw exceed the maximum specified power rating of the driver (40 W). • If using a constant voltage driver, verify that your LED load matches the specified voltage output of the driver. • If using a constant current driver, verify that your LED load falls within the specified voltage rating of the driver. • Verify that length of wire between driver and LED does not exceed Lutron® specification. • Certain types of LED loads may be incompatible.³
LED output appears dim at high-end	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the driver is operating within its ambient temperature rating.
LED emits audible noise at dimmed levels	<ul style="list-style-type: none"> • Certain types of LED loads may be incompatible.³
LED strip/array has dark spots	<ul style="list-style-type: none"> • If using a constant current driver, check to see if dimming parallel-wired LEDs with CCR driver; PWM is recommended for these applications.
Not all LED strips/fixtures illuminate	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that multiple LEDs connected to a single driver are properly wired.

³ Certain constant current loads may have additional circuitry and certain constant voltage loads may have added capacitance. Contact the Lutron LED Center of Excellence at 1.877.346.5338 for more information about these loads.

Pilote LTE à 2 fils à phase directe homologué UL® | Installation

LTEA4U1UKL-AV120 (12 V)
 LTEA4U1UKL-CV240 (24 V)
 LTEA4U1UKL-XXXXX
 120 V~ 50/60 Hz Pilote de homologué UL®

041549 Rev. A 04/2016

Remarques importantes : Veuillez lire avant l'installation.

- À faire installer par un électricien qualifié conformément à tous codes électriques locaux et nationaux.
- N'utilisez que des conducteurs en cuivre.
- Utilisation à l'intérieur seulement.
- Veillez à ce que le type de pilote et sa caractéristique nominale conviennent à l'application.
- **Ne l'installez PAS** si le produit présente des dommages visibles.
- Si de l'humidité ou de la condensation est apparente, laissez le produit sécher avant son installation.
- Utilisation à une température ambiante comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
- 0 à 90 % d'humidité, sans condensation.


Français

Besoin d'aide ? www.lutron.com/hilume1led ou appelez le Centre d'Excellence des DEL de Lutron au 1.877.346.5338

Composants requis

Pour chaque système, assurez-vous d'avoir :

Une commande Lutron® compatible^{1,2}




¹ Consultez la liste des commandes compatibles au verso.
² Veuillez consulter la fiche d'installation de votre commande pour les instructions de câblage.

Au moins un pilote de DEL homologué UL® Hi-lume® 1 % 2 fils³



³ La plage de sortie du pilote est réglée à l'usine. Différentes valeurs nominales de sortie sont disponibles pour différentes charges.

Au moins une charge à DEL compatible (moteur d'éclairage)^{4,5}



⁴ Les charges maximales et minimales dépendent des valeurs nominales de sortie du pilote. Pour les pilotes de tension, 5 W constitue l'exigence de charge minimale et 40 W l'exigence de charge maximale.
⁵ La valeur nominale de la charge doit correspondre à la plage de sortie du pilote.

Installer le pilote homologué UL®




AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution. Peut causer des blessures graves ou la mort.
 Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'unité.

Lors de l'installation du pilote homologué UL®, câblez comme indiqué.

1. Enlevez le pilote et la plaque de montage du reste du boîtier de raccordement. **N'enlevez pas le pilote de la plaque de montage.**
2. En utilisant les conducteurs et la terre (rassemblés dans le boîtier de raccordement), effectuez les raccords d'alimentation, de charge et de mise à la terre avec les serre-fils fournis (consultez les schémas de câblage).
3. Réinstallez le pilote de DEL et la plaque de montage sur le boîtier de raccordement.
4. Assurez-vous qu'un variateur et une charge compatibles sont installés et rétablissez l'alimentation du circuit. Consultez au verso une liste des **Commandes Compatibles**.




⁶ Le pilote et le boîtier de raccordement doivent être mis à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. La masse est fournie par la mise à la terre du boîtier de raccordement et l'utilisation du fil vert de raccordement à la terre.

Commandes nécessitant un fil de neutre



OU

Commandes ne nécessitant pas un fil de neutre



Commandes Compatibles

- Gradateurs à fil de neutre
- Modules et panneaux de gradation
- Gradateurs à fil non-neutre

Veuillez consulter le guide d'installation des composants individuels pour plus d'informations.

Conducteurs des pilotes

Longueur maximale de fil du pilote au moteur d'éclairage à DEL pour les pilotes à courant constant :

Diamètre des fils	Longueur maximale du conducteur		
	200 mA à 700 mA	710 mA à 1,50 A	1,51 A à 2,10 A
0,75 mm ² (18 AWG)	9 m (30 pi)	4,5 m (15 pi)	3 m (10 pi)
1,5 mm ² (16 AWG)	10,5 m (35 pi)	7,5 m (25 pi)	4,5 m (15 pi)
2,5 mm ² (14 AWG)	15 m (50 pi)	12 m (40 pi)	7,5 m (25 pi)
4,0 mm ² (12 AWG)	30 m (100 pi)	18 m (60 pi)	12 m (40 pi)

Longueur maximale de fil du pilote au moteur d'éclairage à DEL pour les pilotes à tension constante :

Diamètre des fils	Longueur maximale du conducteur		
	10 V ⁻⁻⁻ à 20 V ⁻⁻⁻	20,5 V ⁻⁻⁻ à 40 V ⁻⁻⁻	40,5 V ⁻⁻⁻ à 60 V ⁻⁻⁻
0,75 mm ² (18 AWG)	3 m (10 pi)	4,5 m (15 pi)	9 m (30 pi)
1,5 mm ² (16 AWG)	4,5 m (15 pi)	7,5 m (25 pi)	15 m (50 pi)
2,5 mm ² (14 AWG)	7,5 m (25 pi)	12 m (40 pi)	22,5 m (75 pi)
4,0 mm ² (12 AWG)	12 m (40 pi)	18 m (60 pi)	30 m (100 pi)

Garantie :


Pour les Informations de garantie, veuillez consulter : www.lutron.com/driverwarranty

☀️ Lutron, Lutron, Ariadni, C•L, Caséta, Diva, Hi-lume, HomeWorks, GRAFIK Eye, Maestro Wireless, Nova T⁺, Quantum, et RadioRA sont des marques déposées et GRAFIK Systems, GRAFIK T, myRoom, et RadioRA 2 sont des marques commerciales de Lutron Electronics Co. Inc.

©2013–2016 Lutron Electronics Co., Inc.

Listes des commandes compatibles

Pour une liste complète des commandes compatibles, référez-vous aux spécifications soumises Lutron 369543 à www.lutron.com



Gradateurs muraux de Lutron®

Produit	Numéro de pièce	Réglage du seuil bas / Réglage du seuil haut	Pilotes par commande		
			A : Sans compartiment	B : Fin de compartiment	C : Milieu de compartiment
Gradateurs à fil de neutre Lutron®					
Gradateur Maestro Wireless®	MRF2-6ND-120	Régler le seuil bas des gradateurs Note d'application du mode de programmation avancée 048370 ¹	1–8	1–8	1–8
Gradateur GRAFIK T™ C•L®	GT-250M GTJ-250M	Ajuster le seuil bas selon les instructions d'installation du gradateur	1 – 10	1 – 10	1 – 10
Gradateur Caséta® Wireless Pro 1 000 W	PD-10NXD	Régler le seuil bas selon les instructions à www.casetawireless.com/lowend	1 – 13	1 – 13	1 – 13
Gradateur adaptatif RadioRA® 2	RRD-6NA	« DEL LTE Hi-lume® 1 % 2 fils » ²	1–8	1–8	1–8
Gradateur HomeWorks® QS de 1 000 W	HQRD-10ND	« DEL LTE Hi-lume® 1 % 2 fils » ²	1–13	1–13	1–13
Gradateurs à fil non-neutre Lutron®					
Gradateur Ariadni® C•L® de 250 W	AYCL-253P	Ajuster le seuil bas selon les instructions d'installation du gradateur	1–8	1–8	1–8
Gradateur Diva® C•L® de 250 W	DVCL-253P DVSCCL-253P	Ajuster le seuil bas selon les instructions d'installation du gradateur	1–8	1–8	1–8

Modules/panneaux de gradation Lutron®

Produit	Numéro de pièce	Pilotes par commande	Réglage du seuil bas / Réglage du seuil haut
Module de puissance DIN myRoom™	MQSE-4A1-D	1 – 6 (par sortie); courant d'entrée du pilote maximum de 1 A	« DEL LTE Hi-lume® 1 % 2 fils » ²
Unité de commande GRAFIK Eye® QS	QSGR-, QSGRJ-	2–10 (par sortie) ; 26 au total par unité	Réglez le type de charge sur « Module fluorescent »
Module RPM-4U (LCP, HomeWorks®, GRAFIK Systems™, Quantum®)	HW-RPM-4U-120	2–26 (par sortie) ; 26 au total par module	« DEL LTE Hi-lume® 1 % 2 fils » ²
	LP-RPM-4U-120		Réglez le type de charge sur « 2-1 »
Module RPM-4A (LCP, HomeWorks®, GRAFIK Systems™, Quantum®)	HW-RPM-4A-120	1–13 (par sortie) ; 26 au total par module	« DEL LTE Hi-lume® 1 % 2 fils » ²
	LP-RPM-4A-120		Réglez le type de charge sur « 2-1 »
Panneaux de gradation GP	Divers	1–26	Réglez le type de charge sur « 2-1 »

Remarque : Pour des informations sur l'utilisation d'anciens produits avec une commande existante, contactez LEDs@lutron.com

¹ Pour régler le seuil bas correctement, commencez au réglage le plus bas et montez progressivement jusqu'à ce que le niveau d'éclairage semble augmenter. Reculez d'un réglage. Votre seuil bas est maintenant réglé correctement pour son utilisation avec votre pilote.

² Correspond à « DEL série A 2 fils de Lutron » ou « pilote de DEL LTE Hi-lume® série A » dans les précédentes versions de logiciel.

Dépannage du LTE

La DEL ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le pilote est câblé correctement, conformément au schéma de câblage. • Vérifiez que la charge à DEL est câblée correctement ; rouge vers le positif, noir/blanc vers le négatif. • Vérifiez que la charge à DEL est compatible avec la sortie de tension spécifiée du pilote. • En cas d'utilisation d'un pilote à tension constante, vérifiez que la charge à DEL est conçue pour les applications à « tension constante ». • En cas d'utilisation d'un pilote à courant constant, vérifiez que la charge à DEL est conçue pour les applications à « courant constant ». • Vérifiez qu'un disjoncteur différentiel ne s'est pas déclenché ; les pilotes ne doivent pas être alimentés par le circuit d'un disjoncteur différentiel « GFCI ». • Les pilotes Lutron® ne sont pas conçus pour être utilisés avec les lampes à DEL MR16.
Les DEL présentent un clignotement ou une gradation progressive à la première utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Les pilotes « apprennent » la charge à DEL à la première mise sous tension. C'est un événement unique pour une combinaison particulière de pilote/DEL. Allumer la charge au rendement maximal pendant 5 secondes devrait achever « l'apprentissage ».
La DEL clignote, s'éteint, ou présente une piètre performance de gradation.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'un variateur compatible est utilisé pour commander le pilote. • Vérifiez que le seuil inférieur du variateur a été réglé correctement. • En cas d'utilisation d'un pilote à tension constante, vérifiez que la charge à DEL est conçue pour les applications à « tension constante ». • Vérifiez que la longueur des fils entre le pilote et la DEL ne dépasse pas la spécification de Lutron®. • Certains types de charges DEL peuvent être incompatibles. ⁸ • Les pilotes Lutron® ne sont pas conçus pour être utilisés avec les lampes à DEL MR16.
La DEL clignote lentement (6 à 8 secondes d'intervalle)	<ul style="list-style-type: none"> • En cas d'utilisation d'un pilote à tension constante, vérifiez que la charge à DEL ne dépasse pas la puissance nominale maximale du pilote (40 W). • En cas d'utilisation d'un pilote à tension constante, vérifiez que la charge à DEL correspond à la sortie de tension spécifiée du pilote. • En cas d'utilisation d'un pilote à tension constante, vérifiez que la charge à DEL se trouve dans la tension nominale spécifiée du pilote. • Vérifiez que la longueur du fil entre le pilote et la DEL ne dépasse pas la spécification de Lutron®. • Certains types de charges DEL peuvent être incompatibles. ⁸
La puissance de la DEL semble faible à son seuil haut	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le pilote fonctionne dans un environnement qui ne dépasse pas sa température ambiante nominale.
La DEL émet un bruit audible aux niveaux tamisés	<ul style="list-style-type: none"> • Certains types de charges DEL peuvent être incompatibles. ⁸
La bande / matrice de DEL présente des tâches sombres	<ul style="list-style-type: none"> • En cas d'utilisation d'un pilote à tension constante, vérifiez si la gradation est câblée en parallèle avec les DEL du pilote du CCR ; la « PWM » est recommandée pour ces applications.
Tous les luminaires / bandes de DEL ne s'allument pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que plusieurs DEL raccordées à un unique pilote sont câblées correctement.

⁸ Certaines charges à courant constant peuvent avoir des circuits supplémentaires et certaines charges à tension constante peuvent avoir une capacité supérieure. Contactez le Centre d'Excellence des DEL de Lutron® au 1.877.346.5338 pour plus d'informations concernant ces charges.

LTE de fase adelantada de dos cables,
controlador listado en UL® | Instalación

LTEA4U1UKL-AV120 (12 V)
LTEA4U1UKL-CV240 (24 V)
LTEA4U1UKL-XXXXX
120 V~ 50/60 Hz Controlador listado en UL®

041549
Rev. A
04/2016

Notas importantes: Lea antes de instalar.

- Para ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con todas las normativas eléctricas locales y nacionales.
- Sólo utilice conductores de cobre.
- Sólo para uso bajo techo.
- Verifique que el tipo de controlador y la calificación sean adecuados para la aplicación.
- **NO** instale este producto si tuviera algún daño visible.
- Si hubiera señales evidentes de humedad o condensación, permita que el producto se seque por completo antes de la instalación.
- Funcionamiento entre los 0 °C (32 °F) y los 40 °C (104 °F) de temperatura ambiente.
- 0 a 90% de humedad, sin condensación.


Español

¿Necesita ayuda? www.lutron.com/hilume1led o llame al Centro de Excelencia LED de Lutron® al 1.877.346.5338

Componentes requeridos

Para cada sistema, asegúrese de tener:

Un control Lutron® compatible^{1,2}




¹ Vea al dorso la lista de controles compatibles.
² Para obtener instrucciones de cableado consulte la hoja de instalación con su control.

Al menos un controlador de LED Hi-lume® 1% 2 cables listado en UL®³



³ El rango de salida del controlador está configurado en fábrica. Hay disponibles diferentes certificaciones de salida para diferentes cargas.

Al menos una carga LED compatible (motor de luz)^{4,5}



⁴ Las cargas máximas y mínimas dependen de las especificaciones de salida del controlador. Para los controladores de voltaje, 5 W es el requisito de carga mínima y 40 W es el requisito de carga máxima.
⁵ Las certificaciones de la carga deben coincidir con las certificaciones de la salida del controlador.

Instalación del controlador listado en UL®




ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica. Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
Antes de instalar el equipo desconecte la alimentación eléctrica en el disyuntor.

Cuando instale el controlador listado en UL®, conéctelo como se muestra.




1. Retire el controlador y la placa de montaje del resto de la caja de conexiones. **No retire el controlador de la placa de montaje.**
2. Utilizando los cables y la tierra (incluidos en la caja de conexiones) efectúe las conexiones de alimentación eléctrica, carga y tierra con las tuercas para cables suministradas (consulte los diagramas de cableado).
3. Reinstale el controlador de LED y la placa de montaje en la caja de conexiones.
4. Asegúrese de instalar un atenuador y una carga compatibles y restaure la alimentación eléctrica al circuito. Para información sobre **Controles Compatibles** consulte al dorso.

⁶ El controlador y la caja de conexiones deben estar conectados a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales. Tierra proporcionada por la puesta a tierra de la caja de conexiones y mediante la utilización de la conexión del cable de tierra verde.

Controles que requieren un cable neutro



Controles que no requieren un cable neutro





Controles compatibles

- Atenuadores con conductor neutro
- Módulos y paneles de atenuación
- Atenuadores con conductor sin neutro

Para obtener más detalles consulte la guía instalación de los componentes individuales .

Listas de controles compatibles

Para obtener una lista completa de controles compatibles, consulte el documento de especificaciones de Lutron® 369543 en www.lutron.com



Atenuadores de luz de pared Lutron®

Producto	Código de pieza	Configuración de extremo bajo / Configuración de tipo de carga	Controladores por control		
			A: No agrupado	B: Fin del grupo	C: Centro del grupo
Atenuadores Lutron® con conductor neutro					
Atenuador Maestro Wireless®	MRF2-6ND-120	Ajuste el extremo bajo de acuerdo con el Modo de programación avanzada de atenuadores, Nota de aplicación 048370 ¹	1-8	1-8	1-8
Atenuador GRAFIK T™ C•L®	GT-250M GTJ-250M	Configure el ajuste de la intensidad mínima de acuerdo con las instrucciones de instalación del atenuador	1-10	1-10	1-10
Atenuador Caséta® inalámbrico Pro de 1 000 W	PD-10NXD	Ajuste la intensidad mínima de acuerdo con las instrucciones en www.casetawireless.com/lowend	1-13	1-13	1-13
Atenuador adaptable RadioRA® 2	RRD-6NA	"LED LTE Hi-lume® 1% 2 cables" ²	1-8	1-8	1-8
Atenuador HomeWorks® QS 1 000 W	HQRD-10ND	"LED LTE Hi-lume® 1% 2 cables" ²	1-13	1-13	1-13
Atenuadores Lutron® con conductor sin neutro					
Atenuador Ariadni® C•L® 250 W	AYCL-253P	Configure el ajuste de la intensidad mínima de acuerdo con las instrucciones de instalación del atenuador	1-8	1-8	1-8
Atenuador Diva® C•L® 250 W	DVCL-253P DVSCCL-253P	Configure el ajuste de la intensidad mínima de acuerdo con las instrucciones de instalación del atenuador	1-8	1-8	1-8

Módulos/paneles de atenuación Lutron®

Producto	Código de pieza	Controladores por control	Configuración de extremo bajo / Configuración de tipo de carga
Módulo de alimentación eléctrica DIN de myRoom™	MQSE-4A1-D	1-6 (por salida); corriente máxima de entrada 1 A	"LED LTE Hi-lume® 1% 2 cables" ²
Equipo de control GRAFIK Eye® QS	QSGR-, QSGRJ-	2-10 (por salida); 26 en total por equipo	Configure el tipo de carga a "Módulo fluorescente"
Módulo RPM-4U (LCP, HomeWorks®, GRAFIK Systems™ y Quantum®)	HW-RPM-4U-120	2-26 (por salida); 26 en total por módulo	"LED LTE Hi-lume® 1% 2 cables" ²
	LP-RPM-4U-120		Configure el tipo de carga a "2-1"
Módulo RPM-4A (LCP, HomeWorks®, GRAFIK Systems™ y Quantum®)	HW-RPM-4A-120	1-13 (por salida); 26 en total por módulo	"LED LTE Hi-lume® 1% 2 cables" ²
	LP-RPM-4A-120		Configure el tipo de carga a "2-1"
Paneles de atenuación GP	Diversos	1-26	Configure el tipo de carga a "2-1"

Nota: Para obtener información sobre el uso de productos preexistentes en las aplicaciones de control presentes, póngase en contacto con LEDs@lutron.com

¹ Para ajustar adecuadamente el extremo bajo, comience con la configuración más baja y aumentela gradualmente hasta que el nivel de luz parezca aumentar. Baje un ajuste. El extremo bajo está ahora correctamente ajustado para su uso con su controlador

² También se indica cómo "LED Lutron serie A de 2 cables" o "Controlador de ledes Hi-lume® serie A LTE de 2 cables" en las versiones de software anteriores.

Solución de problemas de LTE

El LED no se ilumina	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el controlador esté instalado correctamente de acuerdo con el diagrama de cableado. • Verifique que la carga de LED está conectada correctamente, el rojo al positivo y el negro/blanco al negativo. • Verifique que la carga de LED sea compatible con la salida de voltaje especificada para el controlador. • Si se utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que de carga de LED sea para aplicaciones de "voltaje constante". • Si se utiliza un controlador de corriente constante, verifique que de carga de LED sea para aplicaciones de "corriente constante". • Verifique que no se haya desconectado un disyuntor GFCI o GFCI; los controladores no deben ser alimentados por un circuito GFCI. • Los controladores Lutron® no son para utilizar con lámparas LED MR16.
El LED exhibe una atenuación intermitente o incremental en el primer uso	<ul style="list-style-type: none"> • Los controladores "aprenderán" la carga de LED en el primer arranque. Este es un evento de una sola vez para una combinación particular de controlador/LED. La operación de la carga a plena potencia durante 5 segundos deberá completar el "aprendizaje."
El LED destella, parpadea, pierde iluminación o tiene mal desempeño de atenuación	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que se está utilizando un atenuador compatible para gestionar el controlador. • Verifique que el ajuste del extremo bajo del atenuador haya sido realizado correctamente. • Si se utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que de carga de LED sea para aplicaciones de "voltaje constante". • Verifique que la longitud de los cables entre el controlador y el LED no exceda la especificación de Lutron®. • Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles.⁸ • Los controladores Lutron® no son para utilizar con lámparas LED MR16.
El LED destella lentamente (a intervalos de 6 a 8 segundos)	<ul style="list-style-type: none"> • Si utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que su carga de LED no exceda la potencia nominal máxima especificada para el controlador (40 W). • Si utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que su carga de LED satisfaga la salida de voltaje especificada para el controlador. • Si utiliza un controlador de corriente constante, verifique que su carga de LED caiga dentro del voltaje nominal especificado para el controlador. • Verifique que la longitud del cable entre el controlador y el LED no exceda la especificación de Lutron®. • Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles.⁸
La salida del LED aparece débil en el extremo alto	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el controlador esté operando en un ambiente que se encuentre dentro de su certificación de temperatura ambiental.
El LED emite ruido audible a los niveles atenuados	<ul style="list-style-type: none"> • Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles.⁸
La tira/arreglo de LED tiene manchas oscuras	<ul style="list-style-type: none"> • Si utiliza un controlador de corriente constante, verifique para determinar si atenuar los LED conectados en paralelo con un controlador CCR; para estas aplicaciones se recomienda "PWM."
No todas las tiras/artefactos de LED se iluminan	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que múltiples LED conectados a un solo controlador estén correctamente cableados.

⁸ Ciertas cargas de corriente constante pueden tener circuitos adicionales, y ciertas cargas de voltaje constante pueden tener capacitancia añadida. Para obtener más información acerca de estas cargas, póngase en contacto con el Centro de Excelencia LED de Lutron en el 1.877.346.5338.

Cables del controlador

Máxima longitud de cable entre controlador y motor de luz de LED para **controladores de corriente constante:**

Calibre del cable	Máxima longitud de cable		
	200 mA a 700 mA	710 mA a 1,50 A	1,51 A a 2,10 A
0,75 mm ² (18 AWG)	9 m (30 pi)	4,5 m (15 pi)	3 m (10 pi)
1,5 mm ² (16 AWG)	10,5 m (35 pi)	7,5 m (25 pi)	4,5 m (15 pi)
2,5 mm ² (14 AWG)	15 m (50 pi)	12 m (40 pi)	7,5 m (25 pi)
4,0 mm ² (12 AWG)	30 m (100 pi)	18 m (60 pi)	12 m (40 pi)

Máxima longitud de cable entre controlador y motor de luz LED para **controladores de voltaje constante:**

Calibre del cable	Máxima longitud de cable		
	10 V ⁻⁻⁻ a 20 V ⁻⁻⁻	20,5 V ⁻⁻⁻ a 40 V ⁻⁻⁻	40,5 V ⁻⁻⁻ a 60 V ⁻⁻⁻
0,75 mm ² (18 AWG)	3 m (10 pi)	4,5 m (15 pi)	9 m (30 pi)
1,5 mm ² (16 AWG)	4,5 m (15 pi)	7,5 m (25 pi)	15 m (50 pi)
2,5 mm ² (14 AWG)	7,5 m (25 pi)	12 m (40 pi)	22,5 m (75 pi)
4,0 mm ² (12 AWG)	12 m (40 pi)	18 m (60 pi)	30 m (100 pi)

Garantía:

Para obtener información sobre la garantía, visite: www.lutron.com/driverwarranty

☀Lutron, Lutron, Ariadni, C•L, Caséta, Diva, Hi-lume, HomeWorks, GRAFIK Eye, Maestro Wireless, Nova T⁺, Quantum, y RadioRA son marcas comerciales registradas, y GRAFIK Systems, GRAFIK T, myRoom, y RadioRA 2 son marcas comerciales de Lutron Electronics Co Inc.

©2013-2016 Lutron Electronics Co., Inc.